

# ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

Odloučené pracoviště Klatovy, Randova 167, 339 01 Klatovy



## POPIS OBJEKTU:

V objektu sídlí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

## ZÁKLADNÍ PŘEHLED PŘÍSTUPNOSTI:



## KONTAKTY:



**+420 376 352 202**



**podatelna.plzen@uzsvm.cz**



**IDDS: 3mafszi**



**www.uzsvm.cz**

## UŽIVATELSKÝ POPIS:

### VSTUP

Přístup do objektu je z veřejného chodníku v ulici Randova. Chodník z žulové dlažby je v podélném sklonu 6 % a příčném 3 %. Před vstupem do budovy je jeden schod o výšce 18 cm. Výška dveřního prahu je 2 cm. Vstup je zastřešen a ve výšce 150 cm nad úrovní chodníku je umístěno ovládání elektrického vratníku – zařízení pro přivolání pomoci. Jednokřídlé dveře o šířce 90 cm se otevírají mechanicky směrem dovnitř budovy a jsou osazeny samozavíračem (nutná asistence).

### INTERIÉR

Administrativní prostory jsou umístěny v přízemí a v prvním a druhém patře (1. NP – 3. NP). Před vstupem do přízemí (1. NP) je podesta o šířce 122 cm a hloubce 245 cm, zádveří o šíři 112 cm a hloubce 130 cm. Do přízemí (1. NP) vedou 4 schody o výšce 17 cm. Velikost podesty v přízemí (1. NP) je 236 cm a hloubka 268 cm. Předsíň ke vstupu do kanceláří v levé části budovy je o šíři 254 cm a hloubce 221 cm. V pravé části podesty je předsíň o šíři 350 cm a hloubce 213 cm, z které je přístup do dalších kanceláří a WC. Mezi předsíněmi a podestou jsou prahy o výšce 4 cm.

K WC s umývárnu vedou vstupní dveře o šíři 60 cm. Umývárna je o šíři 172 cm a hloubce 112 cm. Vstup na WC je přes práh o výšce 2 cm a šířce dveří 60 cm. Velikost volného prostoru v místnosti samotného WC je o šíři 93 cm a hloubce 75 cm. Výška prahu 2 cm.

Vstup do prvního patra (2. NP) je po 11 schodech o výšce schodu 16,5 cm. Mezi přízemím (1. NP) a prvním patrem (2. NP) leží podesta o šíři 232 cm a hloubce 116 cm. Dále k prvnímu patru (2. NP) pokračuje 9 schodů o výšce 16,5 cm. Zde je podesta o šíři 449 cm a hloubce 268 cm, kde je přístup do kanceláří přes práh o výšce 2 cm. Vstup do kanceláří v levé části budovy je totožný s přízemím (1. NP). Manipulační prostor je dostatečný, průchody jsou širší než 80 cm. Druhé patro (3. NP) je totožné s prvním (2. NP). Ve druhém patře (3. NP) je podatelna.

## VÝTAH

Výtah není k dispozici.

## HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ

Vstup na WC je přes umývárnu v přízemí (1. NP). K umývárnu vedou vstupní dveře o šíři 60 cm. Umývárna je o šíři 172 cm a hloubce 112 cm. Vstup na WC je přes práh o výšce 2 cm a šířce dveří 60 cm. Velikost volného prostoru v místnosti samotného WC je o šíři 93 cm a hloubce 75 cm. Výška prahu 2 cm. Obdobná jsou WC i v prvním a druhém patře (2. a 3. NP) budovy.

K dispozici jsou ve všech patrech budovy pouze běžné WC.

## PARKOVÁNÍ

U budovy není možné zaparkovat, mohou zde parkovat jen držitelé speciální parkovací karty (rezidenti, podnikatelé, kteří mají v místě provozovnu atp.).

Nejbližší placená nebo vyhrazená parkovací místa se nacházejí na parkovišti na náměstí Míru 200 m od budovy. V případě vyhrazeného parkování jsou zde k dispozici parkovací místa, na kterých mohou zaparkovat motorová vozidla s parkovacím průkazem označujícím vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Parkování na parkovací kotouč po dobu uvedenou na dodatkové tabulce je bezplatné. Pokud řidič překročí dobu stanovenou na dodatkové tabulce, podléhá parkování zpoplatnění.

## FOTODOKUMENTACE:

